

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения»

**188333, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район,
Сиверское городское поселение, деревня Старосиверская,
проспект Большой, дом 87**

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

2025 год



УТВЕРЖДАЮ
генеральный директор ООО «ЦМСН»
В.Н. Масычев
«02» мая 2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 19/25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения».
- 1.2. Адрес объекта: 188333, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, деревня Старосиверская, проспект Большой, дом 87.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- - отдельно стоящее здание: 2 этажа; 997,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – да, 5006 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1992 г., последнего капитального ремонта: 2024 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения» (ООО «ЦМСН»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87.
- 1.8. Основание для пользования объектом - собственность.
- 1.9. Форма собственности – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Вид деятельности – социальная защита.
- 2.2 Наименование оказываемых услуг: -социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: до 85 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От железнодорожной станции «Сиверская» автобусы 503, 511 (в направлении «Лесничество») 2 остановки до остановки «Большой проспект».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 188 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У, К), ДЧ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата; на некоторых участках (функциональных зонах) необходима помощь персонала для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения. Помощь оказывается круглосуточно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>ТСР, ТР, Орг.</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>не нуждается</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>ТСР, Орг.</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>ТСР</i>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<i>ТСР, Орг.</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Орг.</i>
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения ПФХД.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, Г, У, С), ДУ-И (К).

4.4 Информация размещена (обновлена) Сайт: - <http://medcstarosiv.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте): от «02» мая 2025 г.,
2. Акта обследования объекта: от «02» мая 2025 г.,



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЦМСН»
В.Н. Масычев
«02» мая 2025 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 19/25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения».
- 1.2. Адрес объекта: 188333, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, деревня Старосиверская, проспект Большой, дом 87.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа; 997,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – да, 5006 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1992 г., последнего капитального ремонта: 2024 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения» (ООО «ЦМСН»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87.
- 1.8. Основание для пользования объектом - собственность.
- 1.9. Форма собственности – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Вид деятельности – социальная защита.
- 2.2 Наименование оказываемых услуг: - социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: до 85 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От железнодорожной станции «Сиверская» автобусы 503, 511 (в направлении «Лесничество») 2 остановки до остановки «Большой проспект».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 188 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У, К), ДЧ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (С, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Информация размещена (обновлена) Сайт: - <http://medcstarosiv.ru>



ПТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «ЦМСН»
В.Н. Масычев
«02» мая 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 19/25

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения».
- 1.2. Адрес объекта: 188333, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, деревня Старосиверская, проспект Большой, дом 87.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа; 997,2 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка – да, 5006 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1992 г., последнего капитального ремонта: 2024 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения» (ООО «ЦМСН»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87.
- 1.8. Основание для пользования объектом - собственность.
- 1.9. Форма собственности – негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Вид деятельности – социальная защита.
- 2.2 Наименование оказываемых услуг: -социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: до 85 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)- да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

От железнодорожной станции «Сиверская» автобусы 503, 511 (в направлении «Лесничество»)
2 остановки до остановки «Большой проспект».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 188 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-6 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	A
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	A
4	с нарушениями зрения	A
5	с нарушениями слуха	A
6	с нарушениями умственного развития	A

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, Г, У, К), ДЧ-И (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (С, К)
---	---	--------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата; на некоторых участках (функциональных зонах) необходима помощь персонала для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ сотрудниками учреждения. Помощь оказывается круглосуточно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР, ТР, Орг.
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР, Орг.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг.
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения **ПФХД**.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, Г, У, С), ДУ-И (К).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.5. Информация размещена (обновлена) Сайт: - <http://medcstarosiv.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 8 л. (фото 42)

Руководитель
рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы
Директор ЧОУ ДПО «Ресурсный институт
социальной практики» Потапов М.П

В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной
организации инвалидов «Центр экспертизы
и консультирования – «Доступная среда».
Ю.Ю. Платонова

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ООО «Центр медико-социального назначения»
188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-п ланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		2,3	Имеется перепад высот.	К,О,С	В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (5.1.8 СП 59.13330.2020)	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории.	есть		4,5, 6		все	На участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать места отдыха, доступные для МГН (5.3.1 СП 59.13330.2020)	ТСР, ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть				все	При необходимости сотрудники учреждения оказывают помощь при посадки в транспортное средство и высадки из него, а так же дальнейшем сопровождении на объекте.	Орг.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функционально й зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)		2-6	Орг., ТР, ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

Комментарий к заключению: установлена мнемосхема прилегающей территории, знак доступности Объекта (фото 6).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:

2. Входы в здание.

ООО «Центр медико-социального назначения»

188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		7,10				
2.2	Пандус (наружный)	есть		8,9				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		10,11				
2.4	Дверь (входная)	есть		8,10				
2.5	Тамбур	есть		9				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, Г, У, К), ДУ-И (С)		7-11	

Комментарий к заключению: Входной узел оборудован для доступа МГН. Имеются поручни вдоль марша лестницы. Пандус, соответствующий нормативным требованиям. Информационная тактильная табличка. При необходимости сотрудники организации открывают обе створки входных дверей для комфортного прохода инвалидов на креслах колясках, оказывают необходимую помощь клиентам с нарушением зрения и т. д.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ООО «Центр медико-социального назначения»
188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		16, 17, 18, 24		все	Организовано сопровождение, оказание необходимой помощи.	Орг.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		20, 21, 22		С,О	Организовано сопровождение, оказание необходимой помощи.	Орг.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Наклонный подъемник	есть		20, 21, 22		К	Организовано сопровождение, оказание необходимой помощи.	Орг.
3.5	Дверь	есть		16, 19, 25, 30, 33, 35, 38,		С	Рекомендуется контрастно выделить дверные ручки. (6.4.1 СП 59.13330.2020)	ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-И (О, Г, У), ДУ-И (К, С)		16-22, 25,30,33, 35,38,	Орг. ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: в коридорах установлены напольные тактильные направляющие,
обеспечивающие комфортное передвижение клиентам с нарушением зрения. Пути движения к
функциональным зонам продублированы мнемосхемами (фото 15,23), для лучшего
ориентирования установлены информационные пиктограммы (фото 19,22,23,24,25), название
помещений доступные для МГН продублированы информационными табличками с шрифтом
Брайля (фото 33,35).

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

ООО «Центр медико-социального назначения»
188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		34,36				
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		37				
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В		34,36,37	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной
формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пребывание на объекте проходит под контролем персонала,
оказания необходимой помощи клиентам осуществляется круглосуточно.

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

ООО «Центр медико-социального назначения»

188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Жилые помещения	есть		26,27, 31,32		все	В комнатах предусмотреть кнопки вызова, для оказания необходимой помощи.	ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В		56,58	ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пребывание на объекте проходит под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется круглосуточно.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ООО «Центр медико-социального назначения»
188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		28,29, 38,39, 40,41, 42		К, О, С	Установить опорные поручни рядом с раковинной. (п. 6.3.СП 59.13330.2020)	ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	есть		28,29, 38,39, 40,41, 42		К, О, С	Установить опорные поручни рядом с душевой лейкой. (п. 6.3.СП 59.13330.2020)	ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (С, О, Г, У), ДУ-И (К)		28,29,38, 39,40,41, 42	ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;

Комментарий к заключению: Все санитарно-гигиеническое помещение доступны для МГН, установлены мнемосхемы (фото 28,38), имеются поручни возле унитазов, водопроводные краны с рычажной рукояткой, кнопки экстренной помощи, со шнурком (фото 29, 42), поворотные зеркала.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № 19/25
от «02» мая 2025 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации (и связи) на объекте

ООО «Центр медико-социального назначения»
188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6,12,15,19,22,23,28,33,35,38				
6.2	Акустические средства	нет		41,42		Г	При необходимости приобрести портативную индукционную систему для слабослышащих посетителей.	ТСР
6.3	Тактильные средства	есть		6,12,15,17,18,19,22,23,28,33,35,38				
	ОБЩИЕ требования к зоне					все	- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата	Орг,

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

				обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	ДП-В		6,12,15,17 ,18,19,22, 23,28, 33,35, 38,41,42	ТСР, Орг.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются символами доступности на путях их движения предусмотрена визуальная, и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги. На прозрачных полотнах дверей предусмотрены яркие контрастные маркеры (фото 12,14,19,33). Установлены мнемосхемы прилегающей территории (фото 6), а также мнемосхемы первого и второго этажей (фото 15, 23), мнемосхемы санузлов (фото 28,38), внутренние информационная таблички дублируются шрифтом Брайля (фото 33,35), для лучшего ориентирования установлены информационные пиктограммы (фото 19, 22,23,24).

ООО «Центр медико-социального назначения»
188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87



Фото № 1 – Подходы к объекту.



Фото № 2 – Вход на прилегающую территорию.



Фото № 3 – Калитка.



Фото № 4 – Прилегающая территория.



Фото № 5 – Прилегающая территория.



Фото № 6 – Обозначение доступности Объекта для МГН.
Мнемосхема прилегающей территории.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 7 - Наружная лестница.



Фото № 8 – Пандус.



Фото № 9 – Пандус.



Фото № 10 – Наружная лестница. Входная площадка.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 11 – Входная площадка.



Фото № 12 – Внешняя входная дверь.
Информационная тактильная табличка.




Фото № 13 – Внешняя входная дверь



Фото № 14 – Внутренняя входная дверь



Фото № 15 – Мнемосхема первого этажа.



Фото № 16 – Пути движения внутри здания (двери).

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 17 – Пути движения внутри здания.
Напольные тактильные направляющие.



Фото № 18 – Пути движения внутри здания.
Напольные тактильные направляющие.



Фото №19 – Пути движения внутри здания (двери).
Информационный пиктограммы.



Фото № 20 – Пути движения внутри здания. (лестница).
Наклонный подъёмник, доступный для МГН (К).



Фото № 21 – Пути движения внутри здания. (лестница)



Фото № 22 – Пути движения внутри здания. (лестница).
Информационный пиктограммы.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 23 – Пути движения внутри здания (двери).
Информационный пиктограммы. Мнемосхема второго этажа.



Фото № 24 - Пути движения внутри здания.
Информационный пиктограммы.



Фото №25 – Пути движения внутри здания
(двери в жилые комнаты).



Фото № 26 – Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Жилые комнаты



Фото № 27 – Зоны целевого назначения (целевого посещения).
Жилые комнаты



Фото № 28- Санитарно-гигиеническое помещение, расположенное
в комнате для проживания. Мнемосхема санузла.



Фото №29 – Санитарно-гигиеническое помещение, расположенное в комнате для проживания. Поручни, кнопка вызова, наклонное зеркало.



Фото № 31 – Зоны целевого назначения (целевого посещения). Жилые комнаты



Фото №33 – Пути движения внутри здания (двери). Информационная табличка с шрифтом Брайля.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото № 30 – Пути движения внутри здания (двери в жилые комнаты).



Фото № 32 – Зоны целевого назначения (целевого посещения). Жилые комнаты. Раковина, наклонное зеркало.



Фото №34 – Мед. Кабинет.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото №35 – Пути движения внутри здания (двери).
Информационная табличка с шрифтом Брайля.



Фото №36 – Мед. Кабинет.



Фото №37 – Столовая зона. Зона ожидания, отдыха.



Фото №38 – Санитарно-гигиеническое помещение,
общего пользования.



Фото №39 – Санитарно-гигиеническое помещение,
общего пользования.



Фото №40 – Санитарно-гигиеническое помещение, общего
пользования. Поручни, кнопка вызова.

Фото-фиксация основных зон и элементов



Фото №41 – Санитарно-гигиеническое помещение, общего пользования. Душ..



Фото №42 – Санитарно-гигиеническое помещение, общего пользования. Кнопка вызова.

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

«05» мая 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр медико-социального назначения»

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: 188333, Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, Сиверское городское поселение, деревня Старосиверская, проспект Большой, дом 87.

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа; 997,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5006 кв.м.

Основание для пользования Объектом - собственность.

Форма собственности – негосударственная.

Административно-территориальная подведомственность – муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Комитет по социальной защите населения Ленинградской области. 195197, Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 6, лит. А.

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - социальная защита.

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): -социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): – 85 чел.

Форма способа оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: пожилые.

Категории обслуживаемых инвалидов: К, О, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО «Центр медико-социального назначения», Масычев Владимир Николаевич с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно,

обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют К, О, С, Г, У / не соответствуют) / нет

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «да»
2. Пандус стационарный наружный: «да».
3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
4. Пандус инвентарный, аппарели: «нет».
5. Наружная лестница входной зоны: «да».
6. Внутренняя лестница входной зоны: «нет».
7. Поручни наружные входной зоны: «да»
8. Поручни внутренние входной зоны: «нет»
9. Дверные проемы входной зоны: «да»
10. Подъемные платформы наружные: «нет».
11. Подъемные платформы внутренние: «да».
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да»
13. Лифт пассажирский: «нет».
14. Лифт грузовой: «нет».
15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
16. Санитарно-гигиенические помещения: «да»
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: «да»
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «да».
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: «нет».
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «да».
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «да».
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «да».
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да».

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ООО «Центр медико-социального назначения» расположенного по адресу 188333, Ленинградская обл., МО Гатчинский д. Старосиверская, пр-т. Большой, д. 87 и учитывая помещения в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным для всех категорий маломобильных групп населения, на некоторых участках (функциональных зонах) необходима помощь персонала, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	-организовано оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения при посадки в транспортное средство и высадки из него, а так же дальнейшем сопровождении.	Приказ № 7 от 30.04.2025 г.
1.2	К, О, С, Г, У	-на участке объекта на основных путях движения людей следует предусматривать места отдыха, доступные для МГН.	
1.3	С	-установлена мнемосхема прилегающей территории, знак доступности Объекта (фото 6)	
2		Зона: входной узел.	
2.1	К, О, С, Г, У	Входной узел оборудован для доступа МГН. Имеются поручни вдоль марша лестницы. Пандус, соответствующий нормативным требованиям. Информационная тактильная табличка. При необходимости сотрудники организации открывают обе створки входных дверей для комфортного прохода инвалидов на креслах колясках, оказывают необходимую помощь клиентам с нарушением зрения и т. д.	Приказ № 7 от 30.04.2025 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 7 от 30.04.2025 г.
3.2	К, О, С, Г, У	- на Объекте приняты меры обеспечения информации – в коридорах установлены напольные тактильные направляющие, обеспечивающие комфортное передвижение клиентам с нарушением зрения. Пути движения к функциональным зонам продублированы мнемосхемами (фото 15,23), для лучшего ориентирования установлены информационные пиктограммы (фото 19,22,23,24,25), название помещений доступные для МГН продублированы информационными табличками с шрифтом Брайля (фото 33,35).	
3.3	С	- контрастно выделить дверные ручки.	

4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	- пребывание на объекте проходит под контролем персонала, оказания необходимой помощи клиентам осуществляется круглосуточно.	Приказ № 7 от 30.04.2025 г.
4.2	К, О, С, Г, У	- организовано обучение специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).	
4.3	К, О, С, Г, У	-в комнатах для временного пребывания предусмотреть кнопки вызова, для оказания необходимой помощи.	
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	- санитарно-гигиеническое помещение доступны для МГН, установлены мнемосхемы (фото 28,38), имеются поручни возле унитазов, водопроводные краны с рычажной рукояткой, кнопки экстренной помощи, со шнурком (фото 29, 42), поворотные зеркала.	
5.2	К, О, С,	-установить опорные поручни рядом с раковиной. -установить опорные поручни рядом с душевой лейкой.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	- доступные для МГН элементы здания и территории идентифицируются символами доступности на путях их движения предусмотрена визуальная, и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуги. На прозрачных полотнах дверей предусмотрены яркие контрастные маркеры (фото 12,14,19,33). Установлены мнемосхемы прилегающей территории (фото 6), а также мнемосхемы первого и второго этажей (фото 15, 23), мнемосхемы санузлов (фото 28,38), внутренние информационная таблички дублируются шрифтом Брайля (фото 33,35), для лучшего ориентирования установлены информационные пиктограммы (фото 19, 22,23,24).	
6.2	К, О, С, Г, У	-на официальном сайте Учреждения в сети Интернет размещена информация о предоставляемых услугах и о доступности для МГН http://medcstarosiv.ru Информация постоянно обновляется в соответствии с изменениями условий доступности Объекта.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения к Объекту - от железнодорожной станции «Сиверская» автобусы 503, 511 (в направлении «Лесничество») 2 остановки до остановки «Большой проспект».	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	- имеются место для транспорта МГН, установлен знак «Парковка для инвалидов».	

V. Рекомендации:

Организовать:

- организовать и обновлять по необходимости систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающую непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. При необходимости приобрести индукционную систему обеспечения разборчивости звуковой информации для слабослышащих посетителей.

Генеральный директор ООО «Центр
медико-социального назначения»



/ В.Н. Масычев /

Председатель РООИ «Центр
экспертизы и консультирования –
«Доступная среда».



/ Ю.Ю. Платонова /